

# Журнал событий: обновлённое приложение

Все события в сети НЕЙРОСС регистрируются и передаются другим узлам сети. Журнал событий Платформы НЕЙРОСС позволяет хранить записи обо всех событиях в системе за последние 5 лет.

В версии 20,6 Платформы НЕЙРОСС мы полностью переработали интерфейс приложения журнала событий, добавив возможность вывода событий всех узлов сети с функцией фильтрации по домену и по меткам (по принципу включает /исключает), также остались доступны фильтры по названию события, источнику, и выбранным пропускам. Теперь это по настоящему мощный инструмент просмотра событий узлов НЕЙРОСС. Также вы можете отслеживать события ONVIF ip-видеокамер, в том числе, — события встроенной в камеру видеоаналитики. Любую выборку событий вы можете экспортировать в файл формата CSV и превратить в полноценный отчёт, добавив оформление в выбранном вами редакторе.

Для получения событий в реальном времени используйте вкладку **Живой журнал**, для поиска прошедших событий используйте вкладку **История**.

НЕЙРОСС Журнал событий | Рабочий стол

Элеутов Николай

Живой журнал | История

Дата / Время события  
2023-04-10 00:00:00 → 2023-04-17 23:59:59

Название события  
Введите название события

Включает метки события  
Выберите или введите метки

Исключает метки  
Скрытое X

Домен  
Выберите домен

Сетевой узел  
Выберите сетевой узел

Источник  
Выберите источник

Выбранные пропуска  
Все (нет ограничений)

Максимальное количество событий  
1000

Сбросить фильтр

Поиск

Найдено 1000 событий, выведены первые 1000 событий

Дата и время	Событие	Источник	Субъект доступа	Метки	Сетевой узел
17.04.23 15:49:49	Ошибка видеозаписи по медиаисточнику «10.1.31.233, IPC2122LR3-PF60M-D»	10.1.31.233, IPC2122LR3-PF60M-D		Неисправность   МедиаИсточник   КонецЗаписи	10.1.29.39, Платформа НЕ...
17.04.23 13:49:48	Запущена видеозапись по медиаисточнику «10.1.31.234, DS-2DE2A404IW-DE3»	10.1.31.234, DS-2DE2A404IW-DE3		МедиаИсточник   +1 ...	10.1.29.39, Платформа НЕ...
17.04.23 13:47:49	Пересечение линии объектом	10.1.31.233, IPC2122LR3-PF60M-D		Тревога   Видеоаналитика	10.1.29.39, Платформа НЕ...
17.04.23 13:26:11	Снята тревога в разделе Кабинет 204	Кабинет 204		Норма   +1 ...	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 13:26:11	На охране, зона O.RIN.5	O.RIN.5		Норма   ОТС   Состояние   НаОхране	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 13:26:11	Тревога, раздел Кабинет 204	Кабинет 204		Тревога   ОТС	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 13:26:11	Тревога, зона O.RIN.5	O.RIN.5		Тревога   ОТС   Состояние	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 13:20:42	Потеряна связь с Zabbix-сервером	UniPing server solution v3		Неисправность   Связь	10.1.29.39, Платформа НЕ...
17.04.23 13:20:42	Потеряна связь с Zabbix-сервером	web-folders.itrium-spb.ru		Неисправность   +1 ...	10.1.29.39, Платформа НЕ...
17.04.23 14:55:16	Пожар Раздел_5(1.5, C2000-ПП-1)	Раздел_5		Тревога   +2 ...	10.0.30.37, Borey-37
17.04.23 14:55:16	Пожар Зона_6_55_2(состояние ШО)(1.5.6, C2000-ПП-1)	Зона_6_55_2		Тревога   +2 ...	10.0.30.37, Borey-37
17.04.23 14:55:12	Срабатывание пожарного датчика Раздел_5(1.5, C2000-ПП-1)	Раздел_5		Тревога   +1 ...	10.0.30.37, Borey-37
17.04.23 14:55:12	Срабатывание пожарного датчика Зона_6_55_2(состояние ШО)(1.5.6, C2000-ПП-1)	Зона_6_55_2		Тревога   +1 ...	10.0.30.37, Borey-37
17.04.23 14:06:44	Удержание двери (восстановление)	Точка доступа 1	12000,4414   Я Петров П.С.	Норма   +2 ...	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 14:06:44	Проход совершен	Точка доступа 1	12000,4414   Я Петров П.С.	СКУД   ПроходСовершён	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 14:04:06	Удержание двери	Точка доступа 1	12000,4414   Я Петров П.С.	Тревога   СКУД   Состояние   УдержаниеДвери	10.1.30.36, БОРЕЙ
17.04.23 14:03:54	Доступ разрешен	Точка доступа 1	12000,4414   Я Петров П.С.	СКУД   ДоступРазрешён	10.1.30.36, БОРЕЙ

< 1 2 3 4 5 ... 20 >

Относится к	Платформа НЕЙРОСС
Документация	Журнал событий