

## Точки доступа БОРЕЙ дублируются в Платформе НЕЙРОСС. Почему так происходит?

Если в Платформе есть вычитанные из ITRIUM / ПАК Интеграция планы, на которых размещены точки доступа НЕЙРОСС (например, — от контроллера БОРЕЙ), возможно появление проблемы дублирования точек доступа. Контроллеры БОРЕЙ являются самостоятельными узлами НЕЙРОСС и видимы напрямую из сети НЕЙРОСС [\[Сеть\]](#) при условии нахождения в одном домене. При дополнительном вычитывании из ITRIUM, в списке функциональных элементов Платформы НЕЙРОСС [\[Элементы\]](#) появятся дубликаты точек доступа. Они также станут доступны в окне конфигурирования уровней доступа [\[Уровни доступа\]](#).

В этом случае нужно отключить выдачу по ONVIF точек доступа как функциональных элементов. Для этого в программе Администратор системы ITRIUM / ПАК Интеграция в окне свойств Службы НЕЙРОСС необходимо установить флаг в поле **Не публиковать точки доступа**.

Если флаг установлен, элементы, соответствующие точкам доступа БОРЕЙ и точки доступа любого другого интегрированного через ITRIUM оборудования, размещенные на планах ITRIUM, будут «видны» из Платформы НЕЙРОСС, также будет обеспечиваться мониторинг состояний и управление элементами с планов. Однако эти точки доступа не будут продублированы в уровнях доступа.

Относится к	Платформа НЕЙРОСС, ITRIUM, ПАК Интеграция
Документация	<a href="#">Представление (публикация) элементов ITRIUM / ПАК Интеграция в НЕЙРОСС</a>