

Пользовательские описания элементов системы безопасности для НЕЙРОСС Центр

Часто оператору АРМ НЕЙРОСС Центр нужна дополнительная информация по какому-либо элементу системы безопасности: точное описание его территориального расположения, ФИО и контактные данные ответственного за помещение и за техобслуживание элемента и прочие данные. Поэтому с версии 20.10 Платформы НЕЙРОСС добавлена возможность указывать описание любого элемента системы в произвольном виде.

Описание задаётся администратором системы безопасности средствами раздела **Конфигурация узлов** Элементы.

Элементы

Элементы Редактор иконок Редактор полигонов Цветовое / звуковое оповещение

Элементы

Поиск по элементам

Фильтр по меткам

- 10.1.29.27, Платформа НЕЙРОСС
- 10.1.29.28, Видеорегистратор
- 10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС
 - 10.1.31.100, ПГ1Вход
 - 10.1.31.101, SNC-RH164
 - 10.1.31.166, CAM2321
- ITRIUM (10.1.29.26, ITRIUM)
- БОРЕЙ (10.1.30.36, БОРЕЙ 1)
 - Входы и выходы
 - Зоны охранной сигнализации
 - Точки доступа
 - Точка доступа Вх_3_1
 - Точка доступа Вх_3_2
- ВИК (10.0.28.100, ВИК)
 - Точки доступа
 - ВИК-ВХОД
 - ВИК-ВЫХОД

Общая информация

Название: Точка доступа Вх_3_1

Токен: 880178b8-1a98-442d-a4ea-3766d9e199b0

Метки состояния: ЗамокЗакрыт, Закрыто, ДверьЗакрыта, Норма

Метки типа: ТочкаДоступа

Пользовательские метки: ИзъятиеПропуска x ВходнаяГруппа x КДЦ x


Техобслуживание: ☐

Дополнительная информация

Третья дверь. Отв. за обслуживание: +79211162291

Сохранить

Оператор АРМ НЕЙРОСС Центр получает доступ к информации по элементу в карточке события и в окне команд элемента.



Относится к	Платформа НЕЙРОСС
Документация	Элементы Обработка событий Управление элементами